


UWAGA:

- OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZEBIĆ W ŚCIANACH, STROPACH ORAZ DACHU UZGODNIĆ Z KONSTRUKTOREM
- WYWIEWKI KANALIZACYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZY CENTRALACH WENTYLACYJNYCH NALEŻY ODSUNĄĆ 2M OD CENTRAL
- NIE POWINNO SIĘ PRZEKROCZYĆ GŁOŚNOŚCI INSTALACJI:

* DLA SALI BALETOWEJ 35dB

* DLA SALI ORGANOWEJ 30dB

[illegible]

projekt budowlany: szafi balneowej wraz z zasobami pomieszczeni zaplaczka i szafi ogumowej		skala	
RZUT DACHU		1:50	
- WENTYLACJA MECHANICZNA			
inwestor:	UMIENIECZY MIŁOZCZNY PRYDERTYNA CHOPINA 00-388 Warszawa ul. Okulnika 2		
data sporządzenia:	Warszawa ul. Okulnika 2		
autor:	02. m. ew. St. w odbiorze 50.407		
placówka projektu :		Mgr inż. Agnieszka Kozłowska	
opracowywacz:		mgr. inż. PDL0042POSO06	
placówka projektu :		mgr. inż. BL28000	
Mgr inż. Barbara Chłińska			
uwagi :		12-2013	
r/s. nr S6			