UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-16/06/2014/272/W/TL na: **„Dostawę i montaż wyposażenia zaplecza gastronomicznego w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2 w Warszawie – klub studencki GAMA”**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Zamawiający w specyfikacji materiałowej określił urządzenia gastronomiczne charakterystyczne dla jednego producenta uniemożliwiając innym oferenta złożenia oferty konkurencyjnej. Prosimy o dopuszczenie linii gastronomicznej 700 np. firmy polskiej Kromet oraz mebli nierdzewnych o głębokości 700 mm zamiast 750mm. Proponuje dopuszczenie +-10% tolerancji w mocy i wymiarach urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż urządzenia kuchenne powinny spełniać wszystkie wymagania technologiczne:

a) wielkość powierzchni grzejnej, przestrzeni i powierzchni chłodniczej, ilość pojemników bemara itp. oraz inne dane określone w technologii winny być zachowane
b) wielkość – gabaryty zewnętrzne urządzeń kuchennych powinny być co do zasady nie większe niż podane w technologii, chyba że element neutralny w sposób nieznaczny będzie zmniejszony tak aby dany ciąg zachował swoje wymiary
c) moc i napięcie określone w technologii nie powinny być przekroczone a moc urządzenia jako wymaganie technologiczne również należy zachować

Przed ostateczną kompletacją urządzeń i mebli technologicznych należy sprawdzić wymiary pomieszczeń w miejscach montażu ciągów technologicznych i ustawienia mebli.

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie załącznika do SIWZ- oferty w którym będą wyszczególnione parametry techniczne urządzeń wymienionych w zał. nr 6 (podstawowe wymiary i moce urządzeń). Jednocześnie związku z brakiem istotnego załącznika bez którego nie można rozpocząć przygotowania do złożenia oferty proszę o urealnienie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający informuję że zadane pytanie było przedmiotem odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego i umieszczonej na stronie internetowej w dniu 3 lipca 2014r.

Kierownik Zamawiającego

Magdalena Giedrojć-Juraha